

**WESSLING**

Quality of Life

Certificat

Emissions dans l'air intérieur : mesures des COV.

Pour le produit :

Revêtements décoratifs bois bruts


Fabriqué par :

HUBLER***15, rue d'Anjou******38070 Saint Quentin Fallavier******France***Date du contrôle : **08/08/2018**

Un échantillon du produit ci-dessus référencé a été contrôlé d'après les normes internationales en vigueur EN ISO 16000-3/6 (prélèvement), EN ISO 16000-9 (Technique de mise en chambre), EN ISO 16000-11 (préparation de l'échantillon) selon le scénario mur.

Les essais ont été réalisés d'après l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis en ce qui concerne leurs caractéristiques d'émission en substances volatiles polluantes

Les résultats de l'essai attribuent au produit testé le critère : **A+**



WESSLING – 40 rue du Ruisseau - F-38540 Saint Quentin Fallavier

Tel +33 474 999 620 - www.wessling.fr